

Fragebogen Energieversorger

Anlage

Typ: TEP4 HAK
 Art. Nr.:
 Anschlusswert: 30 kW / 44 kW
 Spannung: 3Ph. N+PE 400 V AC

Kunde/Aufstellort

Name:
 Anschrift:

Energieversorger

Name:
 Anschrift:

Anforderungen vom Energieversorger

Netzform:	TN-S	TT
Einspeisequerschnitt HAK (10 mm ² - 95 mm ² CU/AL):		
HAK- Sicherungen (KH00, max. 100 A):		
Nennstrom-Zählervorsicherungen: (SLS)	1x eHz / 3-Punkt 30 kW Variante	50 A
	2x eHz	44 kW Variante 35 A
Zählertyp 30 kW Variante (1x Zähler):	1x eHz*	1x 3-Punkt*
Zählertyp 44 kW Variante (2x eHz-Zähler):	2x eHz*	*Typ:
OKK-Schnittstelle im ZF Standard (nur bei eHz)		
Optionen:		
Spannungsabgriff im RfZ (nur bei BKE-I)	JA	NEIN
Überspannungsschutz im NAR (Kombi-Ableiter 1+2+3 / I+II+III)	JA	NEIN
RJ45-Buchse im RfZ (nur bei BKE-I)	JA	NEIN

Die Zählerverdrahtung ist in 16 mm² ausgeführt.

Hinweis

Aufgrund der baulichen Situation steht kein APZ-Raum zur Verfügung.